曲阳县消防救援大队2026年10月份“双随机、一公开”消防监督抽查结果

单位名称	检查日期	检查类型	隐患信息	检查结果	承办单位
曲阳博仁隆太恒房地产开发有限公司	2026/10/30	复查		合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县金棕榈影院有限公司	2026/10/29	日常监督抽查	立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：　 	不合格	曲阳县消防救援大队
河北华运顺通专用汽车制造有限公司	2026/10/29	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县台源餐饮店	2026/10/28	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县长城加油站	2026/10/28	日常监督抽查	立即改正违法行为--12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳博仁隆太恒房地产开发有限公司	2026/10/28	日常监督抽查	限期改正违法行为--10.不履行《中华人民共和国消防法》□第十六条/√第十七条/□第十八条/□第二十一条第二款规定的其他消防安全职责；　 立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县巴鼎火锅店	2026/10/23	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：　 	不合格	曲阳县消防救援大队

曲阳莹家火锅店	2026/10/23	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口； 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县米乐网吧	2026/10/23	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查		合格	曲阳县消防救援大队
曲阳白家湾养老服务有限公司	2026/10/23	复查		合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县若凯侯氏火锅店	2026/10/23	复查		合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县纪律检查委员会	2026/10/20	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口； 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县若凯侯氏火锅店	2026/10/20	日常监督抽查	限期改正违法行为--10.不履行《中华人民共和国消防法》□第十六条/√第十七条/□第十八条/□第二十一条第二款规定的其他消防安全职责； 立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患： 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县犟小驴饭店	2026/10/20	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患： 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县灿灿理发店	2026/10/20	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口； 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳众安建材销售有限公司	2026/10/20	复查		合格	曲阳县消防救援大队

曲阳白家湾养老服务有限公司	2026/10/19	日常监督抽查	立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；10.√占用/□堵塞/□封闭消防车通道，妨碍消防车通行； 〈br/〉 限期改正违法行为--10.不履行《中华人民共和国消防法》□第十六条/√第十七条/□第十八条/□第二十一条第二款规定的其他消防安全职责； 〈br/〉	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县国顺烟酒店	2026/10/16	日常监督抽查	立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患： 〈br/〉	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县长盛货运站	2026/10/16	日常监督抽查	立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患： 〈br/〉	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳众安建材销售有限公司	2026/10/16	日常监督抽查	限期改正违法行为--10.不履行《中华人民共和国消防法》□第十六条/√第十七条/□第十八条/□第二十一条第二款规定的其他消防安全职责； 〈br/〉 立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口； 〈br/〉	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县民政事业服务中心	2026/10/16	复查		合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县烟叶有限公司	2026/10/15	复查		不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳鑫茂石雕有限公司	2026/10/15	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口； 〈br/〉	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县纳达建筑材料销售有限公司	2026/10/15	日常监督抽查	立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口； 〈br/〉	不合格	曲阳县消防救援大队

曲阳县淼灵土特产店	2026/10/15	日常监督抽查	立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳中燃燃气发展有限公司	2026/10/15	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县民政事业服务中心	2026/10/12	日常监督抽查	限期改正违法行为--10.不履行《中华人民共和国消防法》□第十六条/√第十七条/□第十八条/□第二十一条第二款规定的其他消防安全职责；　 立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县初妍化妆品店	2026/10/12	日常监督抽查	立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县高庄五金店	2026/10/12	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县第二初级中学	2026/10/10	日常监督抽查	立即改正违法行为--12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县永宁小学	2026/10/10	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县潮悦小学	2026/10/10	日常监督抽查	立即改正违法行为--2.√消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；　 	不合格	曲阳县消防救援大队

曲阳县烟叶有限公司	2026/10/9	对举报投诉的核查	限期改正违法行为--9.□电器产品/□燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；□使用及其线路/□管路的设计/□敷设/□维护保养/□检测不符合消防技术标准和管理规定；　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳荣庆快餐店	2026/10/8	日常监督抽查	立即改正违法行为--5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县丰丰饭店	2026/10/8	日常监督抽查	立即改正违法行为--12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：5.√占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；　 	不合格	曲阳县消防救援大队
曲阳翰墨雅庭酒店	2026/10/8	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查		合格	曲阳县消防救援大队
曲阳县亿恒通信科技有限公司	2026/10/8	复查		合格	曲阳县消防救援大队